

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЛБ34.В.00732  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0653119  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место нахождения заявителя)

ЗАО «НПО «Севзапспецавтоматика». Адрес: Юридический адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 108-А1. Фактический адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 108-А1. ОГРН: 1037843115397. Телефон +7 (812) 712-12-00, факс +7 (812) 712-12-13.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ЗАО «НПО «Севзапспецавтоматика». Адрес: Юридический адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 108-А1. Фактический адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 108-А1. ОГРН: 1037843115397. Телефон +7 (812) 712-12-00, факс +7 (812) 712-12-13.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ». 109428, г. Москва, 1-й Вязовский проезд, д.5, стр.1, т./факс:(495) 740-43-62 (61); почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ЛБ34 выдан 25.08.2010г. МЧС

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Блоки резервного питания БРП12/24В, исполнения: БРП12В-2А, БРП12В-4А, БРП12В-6А, БРП12В-10А, БРП24В-2А, БРП24В-4А, БРП24В-6А, БРП24В-10А, выпускаемые по ТУ 4371-016-23358046-96. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
43 7191

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)  
Методы испытаний по ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний», Раздел 5

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № Э-3/09-2011 от 26.09.2011 г. ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», рег. № ТРПБ.RU.ИН24 от 25.08.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 186/ОС-11 от 22.06.2011 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», рег. № ТРПБ.RU.ИН34 от 25.08.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 05.10.2011 по 05.10.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.М. Губин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.И. Заикин