РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.00754 (номер сертификата соответствия) ТР 0653142 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
ЗАО «НПО «Севзапспецавтоматика». Адрес: Юридический адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 108-А1. Фактический адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 108-А1. Код ОКОНХ 61124. ОГРН: 1037843115397. Телефон +7 (812) 712-12-00, факс +7 (812) 712-12-13.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
ЗАО «НПО «Севзапспецавтоматика». Адрес: Юридический адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 108-А1. Фактический адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 108-А1. Код ОКОНХ 61124. ОГРН: 1037843115397. Телефон +7 (812) 712-12-00, факс +7 (812) 712-12-13.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОС ООО "НТЦ "ПОЖ-АУДИТ". 109428, г. Москва, 1-й Вязовский проезд, д.5, стр.1, т./факс:(495) 740-43-62 (61); почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ34 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Комплект устройств для автоматического управления установками пожаротушения «УСПП 0312-5-1» по ТУ 4371-006-54349271-2005. Перечень компонентов, входящих в состав УСПП 0312-5-1 - «см. Приложение № 0251607».
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 43 7130
код ЕКПС
код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ).
ГОСТ Р 53325-2009 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний, раздел 4, пп.4.2.2.1-4.2.2.4, 4.2.2.6-4.2.2.8, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.12.1.2, 4.12.1.1; раздел 6, пп.6.2.1.1, 6.2.1.5, 6.2.1.6, 6.2.2.1-6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2; раздел 7, пп.7.2.1.1, 7.2.1.3, 7.2.2.1, 7.2.1.4, 7.2.1.6, 7.2.2.6, 7.2.3.1-7.2.3.5, 7.2.4, 7.2.10.2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № Э-10/06-2011 от 21.06.2011 г. ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», рег. № ТРПБ.RU.ИН24 от 25.08.2010 г.
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 115/ОС-11 от 18.04.2011 г. ОС «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», рег. № ТРПБ.RU.ПБ34 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.11.2011 по 23.11.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — В.М. Губин
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — В.И. Заикин
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 5087746009489 "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" "ПОЖ-АУДИТ" ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ ТРПБ.RU.ПБ34 * МОСКВА *

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ34.В.00754

(обязательная сертификация)

ТР 0251607

(учетный номер бланка)

Комплект устройств

для автоматического управления установками пожаротушения

«УСПП 0312-5-1», по ТУ 4371-006-54349271-2005

Перечень компонентов, входящих в состав комплекта

1. Устройство автоматического управления установками пожаротушения "УАМТ-1"
2. Устройство автоматического управления установками пожаротушения "УАМТ-2"
3. Блок включения модулей тушения "ВМТ-М"
4. Оповещатель "ТС-1"
5. Оповещатель "ТС-2"
6. Извещатель пожарный ручной "ИПР"
7. Коробка подключения пиропатронов "КПП"

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — В.М. Губин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — В.И. Заикин

М.П.